

Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

Everdevelop Electric Appliance Co., Ltd, Power Inlet Box with Generator Transfer Switch, Model TS-515PB | Everdevelop Electric Appliance Co., Ltd, Boîtier d'alimentation avec interrupteur de transfert de générateur, Modèle TS-515PB

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers that the ETL label on this product is misleading, placed on the outside of the metal housing near the nameplate "Power Inlet Box with Generator Transfer Switch", giving the impression that the entire product (metal housing, receptacles and transfer switch) is ETL listed. This is misleading to the consumer, as the transfer switch is NOT ETL certified.

Intertek informe les consommateurs que l'étiquette ETL sur ce produit est trompeuse, placée à l'extérieur du boîtier métallique près de la plaque signalétique « Boîte d'entrée d'alimentation avec interrupteur de transfert de générateur », donnant l'impression que l'ensemble du produit (boîtier métallique, prises et interrupteur de transfert) est certifié ETL. Cela est trompeur pour le consommateur, car l'interrupteur de transfert n'est PAS certifié ETL.

Company Identification

Everdevelop Electric Appliance Co., Ltd

Product Identification

Everdevelop Electric Appliance Co., Ltd, Power Inlet Box with Generator Transfer Switch, Model TS-515PB: An ETL certification label has been placed on the outside of the metal housing near the nameplate "Power Inlet Box with Generator Transfer Switch", giving the impression to the consumer that the entire product is ETL certified, but the transfer switch is not ETL certified. This notice is to make the consumer aware of the misleading placement of the ETL mark on the product, and to clarify that the transfer switch inside of the product is NOT ETL listed. Photo of the ETL mark and nameplate on page two.

Everdevelop Electric Appliance Co., Ltd, Boîte d'entrée d'alimentation avec interrupteur de transfert de générateur, Modèle TS-515PB : Une étiquette de certification ETL a été placée à l'extérieur du boîtier métallique près de la plaque signalétique "Boîte d'entrée d'alimentation avec interrupteur de transfert de générateur", donnant l'impression au consommateur que l'ensemble du produit est certifié ETL, alors que l'interrupteur de transfert n'est pas certifié ETL. Cet avis a pour but d'informer le consommateur sur le placement trompeur de la marque ETL sur le produit et de préciser que l'interrupteur de transfert à l'intérieur du produit n'est PAS répertorié ETL. Photo de la marque ETL et de la plaque signalétique à la page deux.

Hazard Involved

The Intertek Label on the product is misleading in its placement. The overall product has not been evaluated to applicable Canadian Safety standards for transfer switches. The misplaced ETL label and nameplate is misleading to the consumer pertaining to what is ETL certified. | L'étiquette Intertek sur le produit est trompeuse dans son emplacement. Le produit dans son ensemble n'a pas été évalué selon les normes canadiennes de sécurité applicables aux interrupteurs de transfert. L'étiquette ETL et la plaque signalétique mal placées induisent le consommateur en erreur concernant ce qui est certifié ETL.

What To Do

The incorrectly placed ETL mark on the outside of the metal housing near the nameplate "Power Inlet Box with Generator Transfer Switch" is misleading to consumers. Be aware that the transfer switch is not certified to applicable Canadian safety standards for a generator transfer switch. Please return to seller if this was the intended use of the product.

La marque ETL placée de manière incorrecte à l'extérieur du boîtier métallique près de la plaque signalétique « Boîte d'entrée de courant avec interrupteur de transfert pour générateur » est trompeuse pour les consommateurs. Notez que l'interrupteur de transfert n'est pas certifié selon les normes de sécurité canadiennes applicables pour un interrupteur de transfert de générateur. Veuillez le retourner au vendeur si c'était l'utilisation prévue du produit.

Photos and Images / Photos et images

